

SANIX FS - FAN

DETERGENTE IGIENIZZANTE PER BATTERIE - FILTRI DI ARIA CONDIZIONATA

SANIX FS - FAN è un prodotto studiato appositamente per la manutenzione di batterie e filtri di aria condizionata.

La manutenzione periodica e programmata dell'impianto consente un miglior funzionamento dell'impianto stesso ed un miglior scambio termico.

SANIX FS - FAN è un prodotto contemporaneamente detergente, igienizzante e deodorante per batterie di filtri per aria condizionata.

E' una miscela calibrata di ingredienti tensioattivi, sequestranti la durezza dell'acqua, glicolieteri, inibitori di corrosione, che danno al prodotto la capacità di rompere immediatamente ogni tipo di sporco e rimuovere agevolmente gli inquinanti normalmente incontrati sulle superfici,

Rimuove sporco, unto, depositi; è efficace sia in acqua calda che in acqua fredda, nonché in acqua dura.

Eliminando lo sporco rimuove molti odori noiosi e lascia un profumo gradevole.

ISTRUZIONI PER L'USO

Le soluzioni di SANIX FS - FAN possono essere applicate alle superfici con stracci, spugne, a spruzzo.

Le concentrazioni consigliate di impiego sono:

- 1) detergente igienizzante: utilizzare a 1 - 4 % in acqua fredda o calda: l'utilizzo in acqua calda aumenta la sua efficacia.
- 2) detergente deodorante: 1 - 2 % in acqua calda o fredda.

A. IMPIANTI FAN COILS

- 1) spostare la carcassa esterna ed estrarre il filtro.
- 2) spruzzare sul pacco lamellare una soluzione di SANIX FS FAN (per particolari molto unti e sporchi utilizzare prima AIR 19 HN in soluzione)
- 3) risciacquare
- 4) spruzzare sul pacco una soluzione di SANIX FS - FAN; attendere qualche minuto e risciacquare. L'acqua di risciacquo uscirà dallo scarico di condensa

- 5) i filtri a supporto rigido devono essere lavati ed igienizzati con la stessa procedura prevista per il pacco lamellare. Non soffiare sui filtri con il compressore per evitare il propagarsi di polvere e spore
- 6) I filtri usa e getta devono essere puliti ed igienizzati con SANIX FS - FAN prima dello smaltimento.

B. IMPIANTI CENTRALIZZATI

- 1) tappare con carta e nastro adesivo tutte le bocchette di emissione, tranne la più lontana
- 2) accendere il ventilatore centrale
- 3) nebulizzare nell'aspirazione una soluzione di SANIX FS - FAN in quantità tale da garantire il deposito di prodotto sulle pareti del condotto.
- 4) Lasciar agire il prodotto per 15-20 minuti a ventilatore acceso
- 5) Spegner il ventilatore. Rimuovere carta e nastro adesivo dalle bocchette, irrorare le griglie delle bocchette con la soluzione di SANIX FS - FAN. Risciacquare con acqua, Attivare il ventilatore e aerare i locali per 10-20 minuti per accelerare l'asciugatura delle condotte.
- 6) Per i filtri fare riferimento al punto A) capoverso 5.
- 7) Nella centrale aria, nella vasca raccolta della condensa (acqua stagnante) aggiungere, previa pulizia della vasca, SANIX FS - FAN puro (2-4 % della capacità della vasca). Si ridurrà così la formazione di depositi e cattivi odori.

PRECAUZIONI

Consultare la scheda informativa in materia di sicurezza.

Revisione FN 12/19